

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
«ДЕТСКИЙ САД № 418 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

ПРИКАЗ

30.01.2018г.

№ 10

Об установлении противопожарного режима
в МБДОУ ДС № 418

На основании Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в ДОУ

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Запретить курение во всех помещениях ДОУ.
2. Запретить разведение костров на территории ДОУ и на прилегающей к ней территории.
3. Обеспечить оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.
Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.
4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, и вне специально выделенных помещений.
5. Запретить размещение у электроцифтов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.
6. Запретить пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
7. Вынужденные огневые и другие работы пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией ДОУ.
8. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях ДОУ; хранить их только на отдельно стоящем складе.
9. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях ДОУ вменить в обязанность убрать мусор и отходы, осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение.
10. На случай отключения электроэнергии обеспечить персонал электрофонарями.
11. Запретить хранение тары из-под горючего, а так же горючего масла.
12. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и пр.), обязано выполнить следующие действия:
 - 1) сообщить по телефону 01 в пожарную службу, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию.
 - 2) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
 - 3) при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании;
 - 4) выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений ДОУ.
13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на завхоза Казакову Н.В.

Заведующий МБДОУ ДС № 418  Аблахатова К.Х.

«30» января 2018г.